

Materialprüfungsamt MPA NRW
04.09.2009
Prüfzeugnis Nr. P-MPA-E-05-009
Feuerwiderstand



geprüft lt. DIN 4102-2

Wellhöfer Bodentreppe

(Ausführung mit Zusatzausstattung FeuerSchutz FS30)

Feuerwiderstandsdauer:
Bodentreppe und Deckenanschluss-System

30 Minuten von unten

- > zulässig für Einbau in **F30-Decken**
- > zulässig für Kombination mit **WärmeSchutz 3D**
(Bodentreppe und Deckenanschluss luftdicht)